

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН): **Общество с ограниченной ответственностью «Наша забота»**

1137847102843	ОГРН
----------------------	------

(полное и сокращенное наименование организации)

Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)

1.87.90 - Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая	ОКВЭД основной
---	-------------------

2. и т.д.	ОКВЭД дополнительный
-----------	-------------------------

Форма собственности 16 – Частная собственность	ОКФС
--	------

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма	1 23 00 – общества с ограниченной ответственностью	ОКОПФ
--------------------------------------	---	-------

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя организации	Генеральный директор	Юрганова Анна Николаевна
---	----------------------	--------------------------

Телефон, факс руководителя организации	Тел. (812) 424-42-03	Факс (812) 424-42-03
---	----------------------	----------------------

Е-mail организации	info@nashazabota.ru
---------------------------	---------------------

Юридический адрес организации	195197	Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д.12, лит. АЮ, пом.1Н-47
--------------------------------------	--------	--

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес организации	195197	Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д.12, лит. АЮ, лит. П
--------------------------------------	--------	---

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование владельца объекта, в котором находится организация	ОГРН
--	------

ООО «Наша забота»	1137847102843
-------------------	---------------

(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)

Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация

195197, Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д.12, лит. АЮ, пом.1Н-47

(почтовый адрес) **Телефон, факс, Е-mail владельца объекта, в котором находится организация**

Тел. (812) 424-42-03	Факс (812) 424-42-03	E-mail: info@nashazabota.ru
----------------------	----------------------	-----------------------------

Наименование вышестоящей организации	<i>Вышестоящая организация отсутствует</i>	ОГРН
---	--	------

Юридический адрес вышестоящей организации		
--	--	--

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации	
---	--

Телефон, факс вышестоящей организации	Тел.	Факс
--	------	------

Е-mail вышестоящей организации	
---------------------------------------	--

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

<p>Наименование объекта (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, , или № подъезда / лестницы жилого дома)</p>	<p>Медицинский и гериатрический центр ООО «Наша забота»</p>	
<p>Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)</p>	<p>195197, Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д.12, лит. АЮ, лит. П</p>	
<p>Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)</p>	<p>2803,8</p>	
<p>Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)</p>	<p>1 этаж</p>	
<p>Кадастровый номер объекта</p>	<p>78 : 10 : 0005125 : 3065</p>	<p>78 : 10 : 0005125 : 3049</p>
<p>Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.</p>	<p>граждане пожилого возраста, инвалиды</p>	
<p>Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.</p>	<p>все категории инвалидов</p>	
<p>Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)</p>	<p>да</p>	

1	2	3	4	5	0	Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»	%	8,0	не более 8 (1:12)	п.5.1.8		
1	2	0	0	0	0	То же около здания или в затененных местах, «К»	%	8,0	не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м	п.5.1.8	10	11
		1	1	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,015	не более 0,015	п.5.1.8		
		1	1	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.1.11		
		0	0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	0,0	не более 0,01	п.5.1.11		
		0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	0,0	не менее 0,5			
		0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	0,0	не менее 0,05	п.5.3.2,		
		0	0	0	0	Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	м	0,0	0,5			
		0	1	1	1	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МПН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.3		Отсутствие кнопки вызова на входном узле
		0	0	0	0	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.4		
		0	1	1	1	Оборудование входа на участок доступными для МПН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.1		Отсутствие вывески с наименованием учреждения дублированной вывеской, выполненной шрифтом Брайля

		0	0	0	0	При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет	п.4.1.5	
		0	0	0	0	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	м	0,0	п.5.1.10	
		0	0	0	0	Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	0,0	п.5.1.9	
		0	0	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	0,0	п.5.1.9	
2. Входной узел										
2.1	Наружные лестницы	0	0	0	0					
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	0	0	0					
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)	0	0	0	0					
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	0					

2.5	Подъемники мобильные	0	0	0	0								
2.6	Входные площадки	0	1	1	1	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет					п.6.1.4
		1	1	0	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да					п.3.17 СП 35-101-2001
		1	1	0	0	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да					
		1	1	0	0	Поперечный уклон	%	0,0	1-2				п. 6.1.4
		1	1	0	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да					
		1	1	0	0	Высота площадки без пандуса	м	0,0	Не более 0,025				п.4.1.9
		1	1	0	0	Ширина входной площадки «К»	м	1,6	$\geq 1,50$				п.6.1.3
		1	1	0	0	Глубина входной площадки «К»	м	3,6	$\geq 1,85$				п.6.1.3
		0	0	0	0	Ширина входной площадки с пандусом «К»	м	0,0	$\geq 2,20$				п. 6.1.4
		0	0	0	0	Глубина входной площадки с пандусом «К»	м	0,0	$\geq 2,20$				
		0	0	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С»	наличие	нет					п.6.5.1 <i>Один вход</i>
2.7	Входные тамбуры	1	1	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м «К»	м	3,6	Не менее 1,6				п.6.1.8.
		1	1	0	0	Ширина тамбура, при глубине от 1,8м до 1,5м (при реконструкции)		3,6	Не менее 2,3				
		1	1	0	0	Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина просветов их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С»	соответствие	да					
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные	1	1	0	0	Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету «К»	м	1,45	Не менее 1,2				п.6.1.5
		1	1	0	0	Ширина одной створки (дверного полотна) при двухстворчатых дверях «К»	м	0,0	0,9				
		1	1	0	0	Ширина дверных проемов, реконструируемых/приспосабливаемых зданий в свету «К»	м	1,45	0,9 – 1,2				
		1	1	0	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,0	Не более 0,014				
		0	0	0	0	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом шириной не менее 0,15 м «К», «О»	наличие	нет					
		0	0	0	0	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	м	0,0	Не выше 1.0				

									Верхняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «К», «О»	м	0,0	Не ниже 1,6	
		0	0	0					Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	нет		п.6.5.1
	Прозрачные двери на входах и в зданиях, прозрачные ограждения и перегородки	1	1	0					Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м на уровне 0,9-1,0 м от пола «К»	наличие	да		п.6.1.6
		0	0	0					Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м на уровне 1,3-1,4 м от пола «С»	наличие	да		
		0	0	0					Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.1.7
		0	0	0					Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1
		1	1	0					Высота яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0,29	Не менее 0,1	п.6.1.6
		1	1	0					Ширина яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0,2	Не менее 0,2	п.6.1.6
		1	1	0					Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У»	м	1,4	1,3-1,4	п.6.1.6
		0	1	1					Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0,0	0,9-1,0	п.6.1.6
2.9	Вестибюли общественных зданий	0	0	0									
3. Пути движения внутри здания													
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	0	0	0					Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м	0,0	0,3	
		0	0	0					Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м	0,0	0,3	п.6.2.3

4.1.3	Помещения для приема посетителей				Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»:				п.8.1.11, 8.7.3
	Стойка регистрации	1	1	0	на одно рабочее место	кв. м	12,0	12	
		0	0	0	на два рабочих места	кв. м	0,0	18	
		1	1	0	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К» обслуживания фронта стола у места получения услуги	м	0,79	Не более 0,85	п.8.1.7
		1	1	0	Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги	м	1,15	Не менее 1,0	п.8.1.7

4.2. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания

4.2.2	Места обслуживания на предприятиях питания	1	1	0	Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	наличие	да	Не менее 5% мест, но не менее одного места	п.8.4.6
	Столовая	1	1	0	Высота столов в буфетах и закусовых	м	0,77	0,8-0,85	п.8.4.7
		1	1	0	Площадь места на предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	кв. м.	3,0	Не менее 3,0	п.8.4.5
		1	1	0	Ширина прохода между столами в ресторане	м	1,2	Не менее 1,2	п.8.4.7
		0	0	0	Размеры секции стойки бара для инвалидов на кресле-коляске:	м	0,0		
		0	0	0	Обозначение символом доступности для МГН доступных мест на предприятиях питания, «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.6.5.1

5. Санитарно-гигиенические помещения

(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)

5.1	Кабина в общей уборной	1	1	0	Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Г», «У»	%	90,0	5	п.6.3.2
		1	1	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0,8	Не менее 0,8	
		1	1	0	Ширина кабины «К»	м	2,2	Не менее 1,65	
		1	1	0	Глубина кабины «К»	м	2,25	Не менее 2,2	
		1	1	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п.6.3.3
		1	1	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	да		наружу	
		1	1	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие	да		
		1	1	0	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		

		1	1	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 6.3.6
		0	0	0	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		
		0	0	0	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МПН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МПН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.5.1
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	0	0	0					
5.3	Кабина душевая закрытая	1	1	0	Количество доступных кабин с пространством для подъезда кресла-коляски	количество	100,0	Не менее одной	п.6.3.4
		1	1	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,9	0,9	п.5.3.3
		1	1	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да	Наружу	
		1	1	0	Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С»	соответствие	да		
		1	1	0	Нескользящий пол «С», «О», «К», «Г», «У»	соответствие	да		
		1	1	0	Ширина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»	м	0,9	не менее 0,9	
		1	1	0	Глубина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»	м	1,5	не менее 1,5	п 6.3.5
					Свободная зона шириной «К», «О», «С»	м	0,9	не менее 0,8	
					Свободная зона глубиной «К», «О», «С»	м	1,5	не менее 1,5	
		1	1	0	Высота переносного или складного сиденья «К», «О», «С»	м	0,48	0,48	
		1	1	0	Ручной душ	наличие	да		
		1	1	0	Настенные поручни	наличие	да		

												с рычажной рукояткой
		1		1	0	Кран с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие				п. 6.3.9	
		1		1	0	Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м	1,8	Не менее 1,8			
		1		1	0	Глубина «К»	м	1,8	Не менее 1,8		п.6.3.7. табл.1	
		1		1	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			п. 6.3.6	
		0		0	0	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			п.6.3.6	
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами	0		0	0							

6. Специальные требования к местам проживания инвалидов (в гостиницах, отелях, пансионатах, кемпингах и т.п. планировку и оборудование 5% жилых номеров следует предусматривать универсальными, с учетом расселения любых категорий посетителей, в том числе инвалидов. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетироваться по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5, 7 Анкеты).

6.1	Жилые комнаты	1		1	0	Размер жилого помещения для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске «К», «О»	м	16,0	Не менее 16		п.6.2.6	
		1		1	0	Ширина проема в чистоте межкомнатных дверей «К»	м	0,9	Не менее 0,8		п.6.1.8	
6.2	Санитарно-гигиенические помещения	1		1	0	Ванная комната или совмещенный санузел, ширина «К»	м	2,2	2,2		п.6.1.7	
		1		1	0	Ванная комната или совмещенный санузел, глубина «К»	м	2,25	2,2			
		1		1	0	Ширина дверного проема «К»	м	0,9	Не менее 0,8		п.6.1.8	
		1		1	0	Высота каждого элемента порога «К», «О»	м	0,0	0,014		п.6.1.6	
6.3	Балконы, лоджии	0		0								

7. Автостоянки

7.1	Индивидуальны е автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	1	1	1	0	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%	10,0	10% мест от общего количества (но не менее одного места)	п. 5.2.1
		1	1	1	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»	м	9,0	Не далее 50	п. 5.2.2
		1	1	1	0	Ширина зоны для парковки «К»	м	3,6	3,6	п. 5.2.4
		1	1	1	0	Длина зоны для парковки «К»	м	6,0	6,0	
		0	1	1	1	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	нет		п. 5.2.1
		0	1	1	1	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	нет		
		0	1	1	1	Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности	м	0,0	от 1,5 до 2.0	
7.2	Многоуровневы е автостоянки	0	0	0	0	Наличие мест для автомобилей инвалидов на креслах-колясках у выхода на первом этаже или около лифтов, размеры которых соответствуют нормативным требованиям в части перемещения в лифтах инвалидов на креслах-колясках	Наличие	нет		п. 5.2.5

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1, внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учётом потребностей МПН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующие. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетированного учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.


6. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованно подложит путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МГН.
7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) подъезда жилого дома производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.

Заполнили анкету

(812) 717-86-14
(телефон)

методист СПб ГБУ ГИМЦ
«Доступная среда»
(должность)

Орлов С.В.
Ф.И.О.



(подпись)

«15» сентября 2020 г.

(812) 717-86-14
(телефон)

методист СПб ГБУ ГИМЦ
«Доступная среда»
(должность)

Нечаев А.С.
Ф.И.О.


(подпись)


«15» сентября 2020 г.

Согласовано

(812) 424-42-03
(телефон)

Генеральный директор
ООО «Наша забота»
(должность)

Юрганова А.Н.
Ф.И.О.


(подпись)

«15» сентября 2020 г.